

Żary, dnia 02-10-2020r.

ZGM Sp. z o.o.
Ul. Zakopiańska 7
68-200 Żary
Tel (068)479-14-69
NIP 928-198-78-46
Regon 080156576
KRS: 0000273021
Nr konta: Bank
Spółdzielczy Żary
23 9672 0008 0002 0620
2001 0001

**Rejon Obsługi
Mieszkańców nr 1**
Ul. Zakopiańska 7
Tel. (068) 479-46-38

**Rejon Obsługi
Mieszkańców nr 2**
Ul. Zakopiańska 7
Tel. (068) 479-46-40

**Miejskie Schronisko
dla Bezdomnych
Zwierząt**
ul. Żurawia 32
Tel: (068) 444-71-47

Targowisko Miejskie
ul. Lotników
Tel: (068) 479-46-60

PZ/ 688 / 7249 /2020
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o.
68-200 ŻARY, ul. Zakopiańska 7
tel. 068 479 14 69
NIP 928-198-78-46, REGON 080156576
Nr konta: 23 9672 0008 0002 0520 2001 0001

Do wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ **Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV w lokalach zarządzanych przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach**”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający podaje treść pytań, jakie wpłynęły w ww. postępowaniu oraz treść odpowiedzi.

Pytanie 1.

Stosując profil 5-komorowy i szklenie 4/16/4 mm nie uzyskamy współczynnika przenikania ciepła $U_g < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Trzeba zastosować profil min. 6-komorowy i pakiet trzyszybowy 4/18/4/18/4mm, dwukomorowy chcąc uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła $U_g < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Bardzo proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie zastosowania pakietu szklenia i profilu PCV stolarki okiennej.

Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje parametry techniczne montażu nowej stolarki okiennej opisane w pkt. 3.1 SSTWiOR /OKNA/. Parametry techniczne mogą być inne lecz nie gorsze niż wskazane.

PREZES ZARZĄD

Krzysztof Tuga

(Zamawiający)

1. Strona internetowa
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie spółki.